

0,900-0,909	0,99928	0,00063
0,910-0,919	0,99929	0,000625
0,920-0,929	0,99930	0,00062
0,930-0,939	0,99931	0,00062
0,940-0,949	0,999315	0,00062
0,950-0,959	0,999325	0,00062
0,960-0,969	0,99933	0,00062
0,970-0,979	0,99934	0,00062
0,980-0,989	0,99935	0,000615
0,990-0,999	0,999355	0,000615
1,000	1,0000	0,000000

EJEMPLOS:

CORRECCION DE VOLUMEN:

1º) Densidad a 15° = 0,620

2º) Litros naturales x factor de volumen

1.000.000 lts. Natur. x 0,99841 = 998.410 lts. a 15°

CORRECCION DE DENSIDAD:

a 15° Densidad = 0,620

a 20° Densidad = 0,620

(0,00097 x 5) = 0,61515

a 10° Densidad = 0,620 +

(0,00097 x 5) = 0,62485

Para llevar a densidad de una temperatura a otra, se busca la diferencia entre ambas temperaturas y, se multiplica por el factor de densidad; el resultado se suma a la densidad dada, cuando la densidad buscada corresponde a una temperatura menor; cuando corresponde a una temperatura mayor se resta