

C-3 Medida inicial. Es el registro de la medida del producto contenido en el tanque antes de iniciar una entrega o un recibo de producto.

C-4 Medida final. Es el registro de la medida del producto contenido en el tanque después de efectuada una entrega o recibo de producto.

C-5 Corte. Es la línea, o señal, dejada por el producto o el agua, en la cinta, plomada o varilla durante la medición.

C-6 Densidad seco-seco. Es la densidad obtenida por cálculo, descontando el contenido de agua del producto.

## F - INSPECCION Y RECEPCION

### INDICACIONES GENERALES

F-1 Las muestras se tomarán de los productos contenidos en tanques, recipientes y que circulan por cañerías para determinar densidad, temperatura y otras características.

#### Muestra de tanques o recipientes

F-2 Muestra de superficie, medio y fondo. Deberá ser tomada en los tanques cuya altura del líquido sea mayor de 2 m; en caso contrario se extraerá solamente una muestra. Los criterios a seguir serán :

- a) muestra de superficie: es la extraída a una distancia de 0,50 m de la superficie del líquido
- b) muestra del medio: es la tomada a la mitad de la altura del líquido
- c) muestra de fondo: es la extraída a 0,50 m sobre el nivel inferior del fondo.

F-3 Muestra de cada metro de altura. La primer muestra se extraerá a 0,50 m sobre el nivel inferior del producto y se continuará extrayendo una muestra a cada metro hasta la superficie del líquido.

F-4 Muestra corrida o general. Es la que se obtiene a partir de 0,50 m sobre el nivel inferior del producto en forma continua y a una velocidad constante, de manera que el sacamuestras no llegue a la superficie completamente lleno.

#### Muestra de cañerías

F-5 Es la que se extraerá de la cañería conductora del fluido. ///